


Инструкция по обновлению ПО комбайна


1. Скопировать на USB-flash накопитель (в корень) файлы обновления по ссылке «Ссылка на ПО»:
 - mtg-main-app_X.X.X.raucb – файл обновление программы терминала;
 - system-mtg-forlinx-imx8mp_X.X.X.raucb – файл обновление системы терминала;
 - miu_X.X.X_H7 – файл обновления контроллера.
2. При отключенном питании терминала (комбайна) вставить USB-flash накопитель в USB разъем терминала.
3. Включить питание комбайна и дождаться запуска менеджера обновления. При отсутствии каких-либо дальнейших действий со стороны пользователя через 15 секунд менеджер обновлений автоматический закроется.

Обновление системы терминала МТГ-01

4. Выбрать файл прошивки системы терминала system-mtg-forlinx-imx8mp_X.X.X.raucb.
5. Нажать кнопку «УСТАНОВИТЬ»




6. Дождаться успешного завершения программирования.




Обновление программы терминала МТГ-01

7. Выбрать файл прошивки терминала mtg—main-app_X.X.X.raucb.
8. Нажать кнопку «УСТАНОВИТЬ»



9. Дождаться успешного завершения программирования




10. Повторить программирование системы, для этого повторить п.4-6.
11. Нажать кнопку «Перезагрузить», дождаться выключения МТГ и отключить USB-flash накопитель от терминала.


Обновление программы контроллера МИУ-Б

12. Выбрать файл прошивки контроллера miu_X.X.X_H7.

13. Нажать кнопку «УСТАНОВИТЬ»



14. Дождаться успешного завершения программирования



В случае ошибок в процессе программирования повторить процесс.